

INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
DLA OBIEKTU
TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.
UL. CENTRALNA 41A
31-586 KRAKÓW

Wykaz czynności niedozwolonych ze względu na możliwość spowodowania zagrożenia pożarem.

1. W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

- używania otwartego ognia i palenia. Miejsca, w których wolno palić tytoń, (*tzn.* na zewnątrz obiektu) są oznakowane i wyposażone w odpowiednie popielnice.
- nie przechowywać materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C ani od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowe.
- użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Wystawcy i podwystawcy powinni przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, a ponadto:

- dbać o stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na zajmowanym stoisku
- wykonywać polecenia właściwych służb w zakresie podporządkowania się wymogom przepisów przeciwpożarowych
- przed opuszczeniem stoiska sprawdzać, czy wyłączone są urządzenia elektryczne
- nie zamykać zaplecza na klucz
- zgłosić w pkt. rejestracji o zauważonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu przeciwpożarowym
- brać udział w akcjach ratowniczych w wypadku pożaru lub innej klęski żywiołowej, podporządkowując się w tym zakresie dowódcy akcji ratowniczej

Plan zawierający drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne dostępny jest w widocznych i charakterystycznych miejscach obiektu.